

Cogei impianti srl

Viale Ofanto 301
71122 Foggia

BITRIGAS S.r.l. ID 1593	
Codice Remi	34834901
ID Impianto (nuovo codice)	36988
Denominazione Impianto	1828 " Comune di Biccari" FG
Tipo gas	Gas naturale
Codice Istat	071006
COMUNE DI BICCARI	A Regime

RAPPORTO ANNUALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI DISPERSIONE GAS

Anno di riferimento: 2020

Codice impianto distribuzione: 36988

Denominazione impianto: 1828 Comune di Biccari (FG)

Lunghezza della rete al 30 Settembre 2019

Alta/Media Pressione = 3153 ml

Bassa Pressione = 9155 ml

Materiale Tubazione = Acciaio protetta catodicamente

Apparecchiatura utilizzata per l'ispezione= PORTAFID HB HERMANNSEWERIN MATRICOLA 023319

Codice Univoco dispersioni per Ispezione Programmata = 1828R-DI-DA-GM-01-02-03-04

Codice Univoco per dispersioni a seguito di segnalazione di terzi =1828R-DI-DA-GM-10-20-30-40

BIENNIO 2019-2020

La Bitrigas srl nell'anno 2019 ha sottoposto ad ispezione tutta la rete di media e bassa pressione.

La percentuale di rete sottoposta ad ispezione nell'anno 2019 è stata pari a:

AP/MP = 3143 ml;

BP = 9155 ml;

% di rete ispezionata è stata pari a 100.

Dal 2013 la Bitrigas srl ispeziona l'intera rete di Biccari ogni due anni.

Nell'anno 2020 la rete ispezionata è stata pari a 0 avendo ispezionato tutta la rete di media e bassa pressione nel 2019.

Nell'anno 2020 è stato segnalato da terzi con il pronto intervento una dispersione di classe C sulla tubazione aerea la cui dispersione è stata eliminata dopo 24 ore successive della sua localizzazione.

BICCARI li 08 Gennaio 2021

La ditta Incaricata dalla Bitrigas Srl

COGEI IMPIANTI S.R.L.
La ditta Incaricata dalla Bitrigas Srl
71122 Foggia
Tel. 0870/730719

L'Amministratore Unico della Bitrigas srl

BITRIGAS SRL

Piazza Municipio, 1
71032 BICCARI (FG)

[Firma]
023319